

PLE

Sessió: ORDINÀRIA

Data: 29 d'abril de 2025

Àrea: **INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PUBLICS**

Expedient núm. **2023/005357**

CERTIFICO:

Que el Ple de la Corporació en sessió Ordinària, de data 29 d'abril de 2025 ha aprovat l'acord següent:

"4.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER SOLUCIONAR LA PROBLEMÀTICA D'INFILTRACIONS D'AIGÜES SALINES A LA XARXA DE SANEJAMENT DE SANTA MARGARIDA I EL SALATAR. EXP. 2023/005357

Identificació de l'expedient

Aprovació definitiva del Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar, d'iniciativa municipal.

Antecedents

1. Que el 26 de juny de 2023 fou emès per l'enginyer municipal un informe favorable del "Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar", del maig de 2023, que compta amb un pressupost d'execució per contracte de 2.905.944,40 €, amb el 21% d'IVA inclòs; a més, concreta que l'Ajuntament de Roses no disposa d'una oficina o unitat de supervisió de projectes de quantia igual o superior a 500.000 € de pressupost base de licitació (IVA exclòs), i per tant, calia sol·licitar a la Diputació de Girona l'informe de supervisió del projecte (article 235 de la LCSP 9/2017). Actualment són gratuïts els honoraris pel servei d'emissió de l'informe de la Diputació de Girona; afegeix que cap àmbit d'actuació previst al projecte es troba dins un sector de desenvolupament urbanístic, ni s'afecta cap àmbit titularitat d'una altra administració, sens perjudici de comunicar l'aprovació del projecte al Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona com a administració actuant en el sanejament en alta i gestor de la depuradora municipal.

2. Que l'1 d'agost de 2023 fou emès un informe jurídic que conclouia que calia la supervisió del Projecte per la Diputació de Girona per raó de la quantia (la LCSP fixa l'import de 500.000, IVA



exclòs), en virtut de l'article 235 Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i proposava trametre l'acord juntament amb el Projecte a la Diputació de Girona per a la seva supervisió.

3. Que el 28 d'agost de 2023 per acord adoptat pel Ple fou aprovat inicialment el Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar, d'iniciativa municipal i, la transmissió a la Diputació de Girona per a la supervisió del projecte, de conformitat amb l'article 235 Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

4. Que el 9 de novembre de 2023 l'oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona va emetre un informe de supervisió del referit projecte considerant-lo incomplet d'acord amb l'article 235 de la LCSP i advertí que algunes de les esmenes manifestades podrien causar modificacions del projecte i/o a modificacions del contracte d'obres derivades.

5. Que l'11 de juny de 2024 (RE 2024013102) fou presentat el "Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar", del juny de 2024, redactat per l'enginyer Narcís Serra Font, que compta amb un pressupost d'execució per contracte de 2.905.944,40 €, amb el 21% d'IVA inclòs, que recull les esmenes de l'informe de supervisió de la Diputació de Girona, autenticat amb el núm. 2D16_EX2023_0005357_DT110624_GI23008EN.

6. Que el 12 de juny 2024 fou emès per l'enginyer municipal un informe en virtut del qual, atesos els informes favorables que constaven a l'expedient i a causa de l'esmena de les deficiències exposades per l'Oficina de supervisió de projectes de la Diputació de Girona en l'informe del 9 de novembre de 2023, les esmenes no suposaven una alteració substancial del projecte original i proposava a l'òrgan municipal competent la seva aprovació definitiva.

7. Que el 17 de juny de 2024 fou dictat el Decret Alcaldia 2024LLDE2820 que aprovà definitivament el document "Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar", del maig de 2023, redactat per l'enginyer Narcís Serra Font per encàrrec de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics, que compta amb un pressupost d'execució per contracte de 2.905.944,40 €, amb el 21% d'IVA inclòs, autenticat amb el núm. 1 D12_EX2023/0005357_DT220623_GI23008EN.

8. Que el 22 de novembre de 2024 fou lliurat un informe jurídic que va concloure que, amb relació a aquest procediment, s'havien d'adoptar les següents actuacions:

1. Trametre a l'oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona el "Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar", redactada per l'enginyer Narcís Serra Font i presentat el juny de 2024, per tal que el supervisi i hi doni la conformitat en congruència amb l'informe que va lliurar el 9 de novembre de 2024.
2. En el supòsit que tal supervisió sigui favorable, amb l'esmena de totes les deficiències contingudes en l'informe lliurat el 9 de novembre de 2024, es podrà aprovar definitivament per l'òrgan competent de l'Ajuntament, i publicar-lo.
3. Aprovat definitivament el "Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar", es podrà licitar el contractes d'obres per executar-lo.

9. Que el 22 de novembre de 2024 fou transmès un ofici a l'oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona amb el document del "Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar", redactada per l'enginyer Narcís Serra Font, presentat el juny de 2024, per la seva supervisió i conformitat.

10. Que el 4 de desembre de 2024, arran d'un requeriment previ de l'oficina de supervisió de projectes de la Diputació de Girona amb relació al compliment pel referit projecte constructiu de rehabilitació de clavegueram a Santa Margarida i el Salatar per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de la normativa urbanística, l'arquitecta municipal féu un informe amb les següents conclusions:

1. El Projecte té per objecte definir l'actuació necessària per a la reparació i restitució dels col·lectors preexistents d'una part de la xarxa de sanejament de Santa Margarida i Salatar, per tal que aquestes compleixin la seva funció correctament, és a dir, sense ocasionar filtracions al medi, ni patir infiltració provinents d'aquest.
2. Les 4 actuacions principals a realitzar seran:
 - (i) Rehabilitació de 2.620 m de col·lectors amb encamisat interior amb mànigues flexibles autoportants, on s'aconsegueix reforçar estructuralment els tubs existents sense necessitat de fer rases a celobert, i s'aconsegueix l'estanquitat de les conduccions actuals de formigó amb diàmetres entre 300 i 600 mm. En aquests trams es troben 217 escomeses i 69 pous de registre que caldrà reposar i sanejar.

- (ii) Substitució dels col·lectors trencats o col·lapsats mitjançant obra civil i la instal·lació de noves canonades de polietilè SN8 de diàmetres entre 300 i 400 mm, en una llargada de 640 m.
- (iii) Reparacions puntuals dels tubs amb defectes puntuals mitjançant la instal·lació interior de packers (maniguet de polièster impregnat amb resina), en un total de 35 unitats.
- (iv) Substitució de 19 pous de registre existents amb problemes d'estanqueïtat.

3. El projecte compleix la normativa urbanística vigent al terme municipal de Roses, ja que la totalitat de l'obra és situada en Sistema Viari, en tubs preexistents que es van executar al realitzar les obres de reurbanització de la UA 39 Santa Margarita. El planejament vigent és el mateix i el sistema viari no s'ha modificat.

11. Que el 4 de febrer de 2025 l'enginyer del Servei d'Enginyeria de la Diputació de Girona, informà favorablement el projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i Salatar, degudament esmenat, amb la següent conclusió:

«7. Conclusions

Vist i analitzat el contingut de la documentació presentada, el tècnic de l'Oficina de Supervisió de Projectes d'Enginyeria de la Diputació de Girona que subscriu el present informe, considera que la documentació presentada reuneix els requisits d'integritat formal exigits a l'article 233 "Contingut dels projectes i responsabilitat derivada de la seva elaboració" de la LCSP; i s'informa FAVORABLEMENT, segons l'article 235 de la LCSP. Així mateix, es proposa traslladar els comentaris tècnics de l'informe, que no han estat atesos en la revisió del projecte, a l'ens sol·licitant als efectes oportuns».

12. El cap de Serveis Jurídics i Administratius del Departament de Contenciosos-administratius adscrit transitòriament al Departament d'Infraestructures i Serveis Públics de l'Ajuntament de Roses ha emès un informe favorable.

13. El dia 22 d'abril de 2025, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable.

Fonaments de dret

Primer. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Segon. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques.

Tercer. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Quart. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Cinquè. Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè. Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Setè. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Vuitè. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Novè. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Desè. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Onzè. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.

Dotzè. Pla general d'ordenació urbana de Roses de 1993 (PGOU).

Tretzè. Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí (Aprovació definitiva 28 de gener de 2021; DOGC núm. 8341, de 15 de febrer de 2021; entrada en vigor: 16 de febrer de 2021).

Catorzè. L'òrgan competent per l'adopció d'aquest acord és el Ple en virtut de l'article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985 de Bases del règim local, car les obres projectades no es troben incloses dins del pressupost general de Roses. I el quòrum exigible és el de majoria simple.

A proposta del regidor responsable de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Públics, senyor Lluís Espada Cantó, s'adopta el següent

ACORD:

1. Aprovar definitivament, d'acord amb l'article 37.1 c) Decret 179/1995 i amb base a l'informe tècnic favorable emès per l'oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona el 4 de febrer de 2025, el Projecte constructiu per solucionar la problemàtica d'infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar, redactat per l'enginyer Sr Narcís Serra Font, presentat el 11 de juny de 2024 (RE 2024013102), que esmenava les deficiències consignades en l'anterior informe desfavorable lliurat per l'oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Girona el 9 de novembre de 2023.
2. Notificar aquest acord al Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona, administració actuant en el sanejament en alta i gestor de la depuradora municipal, per al seu coneixement i efectes.
3. Comunicar aquest acord als departaments d'Intervenció i de Contractació per al seu coneixement i efectes.
4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, DOGC, en un diari de difusió comarcal i en el tauler electrònic (e-tauler) del web municipal www.roses.cat.
5. Facultar a l'Alcalde per tal que realitzi els actes i gestions que escaigui per a l'execució d'aquest acord.
6. Contra aquesta resolució, que posa fi al procediment administratiu i és immediatament executiva, és pot interposar:
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
No obstant això, qualsevol altre recurs que es consideri convenient. Exp. núm. 2023/005357."



Ajuntament de Roses
www.roses.cat

I, perquè així consti, signo aquest certificat a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)

El Codi Segur de Verificació equival a la signatura del certificat, al identificar i autenticar la competència d'aquest Ajuntament per a la seva expedició. (Art. 42.b de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic)

